

STAVOPROJEKT s.r.o.
Jarková 31
080 01 Prešov

Vypracoval :

Ing. Komanický

Zodpovedný projektant :

Ing. Komanický

Vedúci projektant :

Ing.arch. Krasnay

Stavba : Elektrická prípojka objektu EBU 3 Maťovce

Čísl.zákazky: 16068

Časť : E – stavebná

Stupeň : RP

Objekt : SO 09 Preložka elektromerového rozvádzača
Komunitného centra

Diel: VSR

Obsah: Protokol o vonkajších vplyvoch

Príl.č. : 2

Stavba: Chminianske Jakubovany – materská škola
Objekt: SO 09 Preložka elektromeroveho rozvadzača Komunitneho centra
Diel: VSR - vonkajšie silnoprúdové rozvody

Určenie vonkajších vplyvov je urobené podľa STN 33 2000-5-51 následovne:

Komisia:

predseda Ing.arch. Krasnay
VSR Ing. Komanický

Popis prevádzky

Vonkajšie priestory

V celej trase pôsobia na navrhované vzdušné a zemné kábelové rozvody NN bez obmedzenia všetky klimatické vplyvy mierneho pásma (sneh, dážď, vlhkosť, mráz, slnečné žiarenie, prach apod.)

Prostredie : AA7, AB7, AC1, AD2, AE3, AF1, AG2, AK2, AL2, AM1, AN3, AP1, AS2,
AT2
využitie : BA5, BB1, BC3, BD1, BE1
konštrukcia : CA1, CB1

Prešov, jún 2016

Ing.arch. Krasnay