POTRUBIE:

— PRÍVODNÉ A VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVACIEHO MÉDIA – VODA 75/55°C, Δt=20°C

— SMER PRÚDENIA VYKUROVACIEHO MÉDIA

— SPÁD POTRUBIA 1,5‰

— REDUKCIA POTRUBIA

S — SOLÁRNY ROZVOD

SS

E — EXPANZNÉ POTRUBIE

Z — ZÁVES OCELOVÉHO POTRUBIA POD STROPOM – UHOLNÍK L 40x40x4

U — ULOŽENIE PLASTOVÉHO POTRUBIA V PODLAHE

ARMATÚRY:

GK... — GULOVÝ KOHÚT–PÁČKA

GK_1... — GULOVÝ KOHÚT–MOTÝĽ

GK–MK... — GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ SO ZAISTENÍM (BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER PRE ÚDRŽBU A MONTÁŽ EXPANZNEJ NÁDOBY)

Š–0,6 — ŠUPÁTKO ZO ŠEDEJ LIATINY S 13–111–606 PN 0,6 MPa

Š–1,6 — ŠUPÁTKO ODLIATE Z OCELE S 15–111–516 PN 1,6 MPa

F... — FILTER ZÁVITOVÝ , VNUTOR. ZÁVIT, PRÍRUBOVÝ, PN 1,6 MPa, 120°C

ZK... — ZPÄTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ

ZKM... — ZPÄTNÁ KLAPKA MEDZIPRÍRUBOVÁ, PN 1,6 MPa

RVS — REGULAČNÝ VENTIL–ZÁVITOVÝ S MERACÍMI VENTILČEKMI PRE MERANIE DIFERENČNÉHO TLAKU GM, kvs=6,11m^3/h

RVS_1 — REGULAČNÝ VENTIL ŠPECIÁLNY–ZÁVITOVÝ S MERACÍMI VENTILČEKMI PRE MERANIE DIFERENČNÉHO TLAKU GM–LF, S VYPÚŠŤANÍM, 120°C/1,0 MPa, kvs=0,93m^3/h

RVS_2 — REGULAČNÝ VENTIL ŠPECIÁLNY–ZÁVITOVÝ S MERACÍMI VENTILČEKMI PRE MERANIE DIFERENČNÉHO TLAKU GM–MF, S VYPÚŠŤANÍM, 120°C/1,0 MPa, kvs=3,49m^3/h

VK... — KOHÚT PLNIACI A VYPÚŠŤACÍ STN 13 7061 PN 1,0 MPa

PS... — PRÍRUBOVÝ SPOJ, PN 1,6 MPa

TH — TERMOSTATICKÁ HLAVICA PRE RADIÁTORY VK–VENTIL KOMPAKT

KORAD/15/4,6 — VENTILOVÁ VLOŽKA V RADIÁTOROCH KORAD, DN15, POLOHA NASTAVENIA VENTILOVEJ VLOŽKY

H 3000*R/15 — PRIPOJOVACIA RADIÁTOROVÁ GARNITÚRA ROHOVÁ PRE RADIÁTORY VENTIL KOMPAKT, H–3000, NAPOJENIE ZO STENY, DN15

OV — AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL –VOA 12, DN 15

AON — AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACIA NÁDOBA DN 15 PREVEDENIE "B", ROZSAH 0–120°C

T — TEPLOMER TECHNICKÝ S OCHRANNÝM PÚZDROM, ROHOVÝ typ 160,

R2/8 — ROZDELOVAČ PRE RADIÁTORY – MONTÁŽ NA STENU, 8 OKRUHOVÝ

22 VK–600/1200

DLŽKA 1200mm

VÝŠKA 600mm

TYP VENTIL KOMPAKT

PREVEDENIE 2–RADOVÝ S 2–KONVEKTORMI

VYKUROVACIE TELESÁ:

— VYKUROVACIE OCELOVÉ DOSKOVÉ TELESO, PN 1,0 MPa, TYP VK–VENTIL KOMPAKT
VÝŠKY 600, 900 mm, PREVEDENIE 11, 21, 22, 33, PRÍSLUŠENSTVO: ZÁTKA, ZÁSLEPKA, DRŽIAK

— PÔDORYS VYKUROVACIEHO TELESA,

TEPELNÁ IZOLÁCIA:

POTRUBIE OZNAČENÉ VO VÝKRESOCH "–IZ" / IZOLOVAŤ / SA ZAIZOLUJE:

- TEPELNO–IZOLAČNÝMI TRUBICAMI Z POLYETHYLÉNU hr.30–70 mm
- SOLÁRNY ROZVOD – TEPELNO–IZOLAČNÝMI TRUBICAMI Z KAUČUKU hr.19 mm

VYPRACOVAL: ING. EVA KAČALOVÁ	STAVBA: CHMINIANSKE JAKUBOVANY–MATERSKÁ ŠKOLA	STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková 31, 080 01 PREŠOV www.stavoprojekt.sk	
PROJEKTANT: ING. EVA KAČALOVÁ	OBJEKT: SO 01 MATERSKÁ ŠKOLA		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. EVA KAČALOVÁ	ČASŤ: E–STAVEBNÁ	DÁTUM: 07/2016	FORMÁT: 1xA4
	DIEL: VYK – VYKUROVANIE	STUPEŇ: RP	ZAK.Č.: 16 068
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. ARCH. JÁN KRASNAY	OBSAH: LEGENDA	KÓTY V: MM	PRÍL.Č.: 02
		MIERKA: --	