



PÔDORYS KOTOLNE

otvor nad podlahou  
otvor pod stropom  
500x350 mm-min0,16m<sup>2</sup>



KOMÍN-ODVOD SPALÍN



LEGENDA:

VIĎ VÝKR. Č. 02


ZOZNAM ZARIADENIA:

VIĎ VÝKR. Č. 10

POZNÁMKA:

- PRESTUPY ROZVODOV ÚVK CEZ POŽIARNE STENY MUSIA BYŤ POŽIARNE UTESNENÉ, VIĎ PROJEKT-RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY
- ROZVOD V KOTOLNI, VEDENÝ POD STROPOM, MATERIÁL OCEL+IZ PENOVÝ POLYETHYLÉN

ZMENY:



±0,000 = 416,55

VYPRACOVAL: ING. E. KAČALOVÁ	STAVBA: <b>CHMINIANSKE JAKUBOVANY - MATERSKÁ ŠKOLA</b>	<b>STAVOPROJEKT</b> s.r.o. Jarková 31, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk	
PROJEKTANT: ING. E. KAČALOVÁ	OBJEKT: <b>SO 01 - MATERSKÁ ŠKOLA</b>	DÁTUM: 07/2016	FORMÁT: 2xA4
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. E. KAČALOVÁ	ČASŤ: E-STAVEBNÁ	STUPEŇ: RP.	ZAK.Č.: 16068
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNAY	DIEL: VYK-VYKUROVANIE	KÓTY V: MM	PRÍL.Č.: 06
	OBSAH: <b>PÔDORYS 2.NP-KOTOLŇA</b>	MIERKA: 1:50	